

Zamawiający:

Konstantynów 05.11.2019r

Powiat Bialski

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku*”.

W dniu 30.10.2019r i 04.11.2019r. wpłynęło zapytanie o treści:

1. „Zamawiający w Załączniku nr 8 wyspecyfikował funkcjonalności oprogramowania do inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji jakie urządzenia i w jakie porty/moduły komunikacyjne będą miały być podłączone do systemu?

2. Czy urządzenia, które będą miały być podłączone do systemu są wyposażone w ewentualne moduły komunikacyjne służące do akwizycji danych pomiarowych?
3. Czy Zamawiający posiada serwer, na którym miałyby być zainstalowane oprogramowanie?
4. Zamawiający we wzorze do umowy ww. zamówienia w paragrafie 6 ;

pkt.1 zobowiązał w szczególności Wykonawcę między innymi do „ewaluacji efektów osiągniętych w wyniku realizacji projektu”. Prosimy o doprecyzowanie lub zdefiniowanie oczekiwanych efektów, za które Wykonawca byłby odpowiedzialny.

pkt.2 stworzenie strony internetowej. Prosimy o wskazanie szablonu lub modelu , na bazie której miała być utworzona.”

Odpowiedź:

1. Zamontowane są Regulatory Viessman,
VT 200-H (HK3B) Vitotronic 200-H (type HK3B)
VT 100 (CC1E/CC1I) Vitotronic 100 (type CC1E/ CC1I)
VT 300 (CM1E/CM1I) Vitotronic 300 (type CM1E/ CM1I)

Do każdego pionu zasilającego są zamontowane liczniki Santech T550, które należy doposażyć w moduły komunikacyjne. Należy zamontować liczniki prądu i wody wraz z modułami komunikacyjnymi.

2. Urządzenia nie posiadają modułów komunikacyjnych.
3. Zamawiający nie posiada serwera.
4. Pkt 1) Celem wykonawcy jest stworzenie systemu monitorującego, pozwalającego na wykazanie efektywności i oszczędności w zużyciu gazu i energii.
Pkt 2) Zamawiający nie posiada modelu, szablonu strony internetowej.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie


Małgorzata Malczuk