

Zamawiający:

Konstantynów 04.11.2019r

Powiat Bialski

ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Dom Pomocy Społecznej

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6-12, 21-543 Konstantynów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „*Termomodernizacja DPS w Konstantynowie - wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku*”.

W dniu 31.10.2019r wpłynęło zapytanie o treści:

Pytanie:

„1. W celu optymalizacji nastaw obiegów grzewczych, konieczne jest wykonanie pomiarów temperatur wewnętrznych w pomieszczeniach referencyjnych dla każdego z obiegów grzewczych. Czy Zamawiający wymaga rejestracji danych w systemie pochodzących z czujników pomieszczeniowych?”

Odpowiedź:

Nie wymaga

„2. W związku z treścią otrzymanych odpowiedzi na zapytania oraz okres świąteczny i czas na przygotowanie oferty, wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia oferty o 1 tydzień.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Pytanie

„Proszę o szczegółową nazwę regulatorów Viessmann lub wskazanie regulatorów w załączonym pliku. Plik pochodzi od firmy Viessmann i wskazuje regulatory kompatybilne z bramkami komunikacyjnymi.”

Odpowiedź:

VT 200-H (HK3B) Vitotronic 200-H (type HK3B)

VT 100 (CC1E/CC1I) Vitotronic 100 (type CC1E/ CC1I)

VT 300 (CM1E/CM1I) Vitotronic 300 (type CM1E/ CM1I)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Konstantynowie

Małgorzata Malczuk